



Câmara de Vereadores de Quevedos

LTCAT

**Laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho**

Decreto 3.048 de 06/05/1999

16/03/2024 a 15/03/2025

SUMÁRIO

1 - REVISÕES	4
2 - Introdução	6
3 - Objetivo	7
4 - Instrumentos Utilizados ao Tipo de Agente Presente	8
5 - Metodologia de Uso dos Instrumentos	9
6 - Relação de Funções Conforme CBO	10
<i>6.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco</i>	11
<i>6.2 Níveis de risco possíveis</i>	15
<i>6.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos</i>	16
<i>6.4 Classificações de prioridade de risco</i>	17
7 - Reconhecimento e Análise de Riscos	18
8 - Encerramento	34
9 - Anexos	35



Identificação da Prefeitura

RAZÃO SOCIAL: Câmara de Vereadores de Quevedos

CNPJ: 44.594.161/0001-26

ENDEREÇO: Rua Manoel Alves Dias, 03

BAIRRO: Centro

ESTADO: RS

FONE: 55 32791057

CNAE (principal): 84.11-6-00

ATIVIDADE PRINCIPAL: Administração pública em geral

GRAU DE RISCO: 1

CIDADE: Quevedos

CEP: 98140-000

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. Ademar da Silva Militz (CPF: 937.753.180-20)



1 - REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
1	13/03/2024	* Inclusão do cargo Oficial Legislativo I e Oficial Legislativo II na Câmara Municipal de Vereadores.



Elaboração

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(IS):**NOME:** Rogério Camargo Adiers**CREA:** 76894-RS**NIT:** 116.50909.98-0**TITULAÇÃO:** Engenheiro em Segurança do Trabalho

2 - Introdução

Este trabalho tem por meta realizar a análise quantitativa e/ou qualitativa dos riscos físicos, químicos e biológicos, existentes nos ambientes de trabalho da Câmara de Vereadores de Quevedos e que possam causar possíveis danos a saúde do trabalhador. Os danos levantados e a análise efetuada referem-se a situação encontrada por ocasião do levantamento.

A avaliação seguiu o Decreto 3.048, da Aposentadoria Especial, de 6 de maio de 1999 da Previdência da República, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, enquadrando-se na Instrução Normativa nº 128, de 28 de março de 2022, do Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Os riscos ambientais poderão ser controlados utilizando-se de medidas de proteção coletiva ou individual (EPI). As medidas de proteção coletiva sempre deverão ser preferidas, além da entrega de EPI, que deverá ser adequado ao risco e possuir certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. O empregador deverá providenciar o treinamento para uso correto, a manutenção, bem como sua higienização e tornar obrigatório seu uso. Esta providência eliminará, reduzirá ou neutralizará a ação dos riscos ambientais sobre os empregados.

São consideradas alterações no ambiente segundo a IN 128:

I - mudança de layout;

II - substituição de máquinas ou de equipamentos;

III - adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; e

IV - alcance dos níveis de ação estabelecidos na legislação trabalhista, se aplicável.



3 - Objetivo

Tem o objetivo de classificar as atividades com relação à aposentadoria especial, atendendo os parâmetros das Normas Vigentes, através da quantificação e qualificação dos riscos físicos, químicos e biológicos, existentes na empresa e que possam causar possíveis danos a saúde do trabalhador.

Atende as exigências da legislação previdenciária para fins de caracterização de condição especial, de forma a subsidiar as declarações da prefeitura na GFIP e a elaboração do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.



4 - Instrumentos Utilizados ao Tipo de Agente Presente

1 - Dosímetro Digital			
Marca	Inlite	Modelo	Dosepro
Técnica utilizada	Avaliação Quantitativa	Unidade de medida	dB (A)
Descrição	É um equipamento de teste para avaliar a condição de ruído do ambiente de trabalho.		
Agentes analisados	• Ruído (Nível de Conforto)		



5 - Metodologia de Uso dos Instrumentos

5.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

5.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

5.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosímetro Digital	Ruído (Nível de Conforto)	NR 15 - Anexo I e II e NHO 01

5.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Sinistro, Domissanitários, Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios, Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros).**



6 - Relação de Funções Conforme CBO

Setor	CBO	Cargo	Função	Qtde Func
Câmara Municipal de Vereadores	0024-10	Assessor Jurídico	Assessor Jurídico	1
Câmara Municipal de Vereadores	0012-10	Diretor Geral	Diretor Geral	1
Câmara Municipal de Vereadores	4110-10	Oficial Legislativo I	Oficial Legislativo I	0
Câmara Municipal de Vereadores	4110-10	Oficial Legislativo II	Oficial Legislativo II	0
Câmara Municipal de Vereadores	0051-43	Serviços Diversos	Serviços Diversos	1
Câmara Municipal de Vereadores	0011-11	Vereador	Vereador	8
Câmara Municipal de Vereadores	0011-11	Vereadora	Vereadora	1
TOTAL				12



6.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco



Probabilidade

Significado	Peso	Descrição
1 - Improvável	0	Requisitos de NRs x Medidas de Prevenção Implementadas (alíneas a e b): As medidas de controle existentes representam a melhor tecnologia ou prática de controle possível e há garantias de que sejam mantidas em longo tempo. Perfil de Exposição x NR - 09 (alínea d): Exposição estimada inferior a 10 % do LEO . E < 10% LEO. Exigências da Atividade (alínea c): O controle representa a melhor tecnologia ou prática disponível e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
2 - Pouco provável	1	Requisitos de NRs x Medidas de Prevenção Implementadas (alíneas a e b): As medidas de controle existentes estão em conformidade com as NRs, eficientes há garantias de sejam mantidas em longo prazo. Perfil de Exposição x NR - 09 (alínea d): Exposição estimada entre 10% e 50 % do LEO. Exigências da Atividade (alínea c): As medidas de controle existentes estão em conformidade com as NRs, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
3 - Provável	2	Requisitos de NRs x Medidas de Prevenção Implementadas (alíneas a e b): As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentam pequenas deficiências ou desvios que são mitigados por medidas administrativas e individuais. As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias de que sejam mantidas a longo prazo. Perfil de Exposição x NR - 09 (alínea d): Exposição estimada entre 50% e 100 % do LEO. Exigências da Atividade (alínea c): As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentam pequenas deficiências ou desvios que são mitigados por medidas administrativas e individuais. As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias de que sejam mantidas a longo prazo.
4 - Alta probabilidade	3	Requisitos de NRs x Medidas de Prevenção Implementadas (alíneas a e b): As medidas de controle existentes apresentam desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada ou de que sejam mantidas em longo prazo. Perfil de Exposição x NR - 09 (alínea d): Exposição estimada entre 100% e 500 % do LEO. Acima do LEO. Exigências da Atividade (alínea c): As medidas de controle existentes apresentam desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada ou de que sejam mantidas em longo prazo.
5 - Probabilidade excessiva	4	Requisitos de NRs x Medidas de Prevenção Implementadas (alíneas a e b): Medidas de controle



inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas. Perfil de Exposição x NR - 09 (alínea d): Exposição estimada acima de 500 % do LEO. Condição de superexposição. Exigências da Atividade (alínea c): Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.



Severidade

Significado	Peso	Descrição
1 - Pouca importância	0	Características da Lesão ou Agravamento: Lesão, sinal ou sintoma leve, com efeitos reversíveis. Capacidade Funcional: Não limita a capacidade funcional. Afastamento Médico: Exige tratamento médico, mas não implica afastamento superior a 1 dia. Exemplos de Danos Associados: Ferimentos superficiais, pequenos cortes e contusões, irritação dos olhos pela poeira, incomodo e irritação (por exemplo, dores de cabeça), problema de saúde levando a um desconforto temporário.
2 - Preocupantes	1	Características da Lesão ou Agravamento: Lesão ou agravamento moderado, com efeitos reversíveis. Capacidade Funcional: Não limita a capacidade funcional. Afastamento Médico: Exige tratamento médico e pode implicar afastamento de até 15 dias. Exemplos de Danos Associados: Lacerações, queimaduras, concussão, entorses, fraturas de bom prognóstico, dermatite asma, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) em fase aguda.
3 - Severos	2	Características da Lesão ou Agravamento: Lesão ou agravamento grave, com efeitos reversíveis. Capacidade Funcional: Pode limitar a capacidade funcional. Afastamento Médico: Exige tratamento médico e pode implicar afastamento superior a 15 dias. Exemplos de Danos Associados: Lacerações, queimaduras, concussão, entorses, fraturas de bom prognóstico, dermatite asma, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) em fase aguda.
4 - Irreversíveis	3	Características da Lesão ou Agravamento: Lesão ou agravamento grave, com efeitos irreversíveis. Capacidade Funcional: Limita a capacidade funcional, mas não totalmente. Afastamento Médico: Exige tratamento médico e pode implicar afastamento. Exemplos de Danos Associados: PAINPSE (perda auditiva induzida de pressão sonora elevados), amputações de segmentos, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) em fase crônica.
5 - Ameaça	4	Características da Lesão ou Agravamento: Lesão ou agravamento crítico ou fatal. Capacidade Funcional: Limita totalmente a capacidade funcional ou pode causar a morte. Afastamento Médico: Exige tratamento médico e pode implicar afastamento. Exemplos de Danos Associados: Amputações de membros, fraturas de mau prognóstico, envenenamento, lesões mutagênicas, ferimentos múltiplos que resultem em fatalidade, câncer ocupacional, outras doenças graves que diminuem a vida (pneumoconiose fibrogênica), doenças agudas fatais.



6.2 Níveis de risco possíveis

Nível de Risco	
Nível	Significado
0 - Trivial	Risco inofensivo para saúde e integridade física não sendo necessário medidas de controle sobre a exposição.
1 - Baixo	Pouco importante, pois gera perigos baixos para integridade física.
2 - Moderado	Probabilidade de gerar danos a saúde e integridade física sendo necessário medidas de controle de exposição.
3 - Alto	De grande importância necessitando medidas de controle imediatas. A exposição pode provocar danos graves a saúde e integridade física.
4 - Muito Alto	Prejudicial para saúde levando a complicações sérias. Probabilidade de danos severos e até mesmo óbito.



6.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos

		Probabilidade				
		1 - Improvável (Peso 0)	2 - Pouco provável (Peso 1)	3 - Provável (Peso 2)	4 - Alta probabilidade (Peso 3)	5 - Probabilidade excessiva (Peso 4)
Severidade	5 - Ameaça (Peso 4)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito Alto
	4 - Irreversíveis (Peso 3)	Trivial	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	3 - Severos (Peso 2)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
	2 - Preocupantes (Peso 1)	Trivial	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
	1 - Pouca importância (Peso 0)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo



6.4 Classificações de prioridade de risco

Classificação de Risco	
Classificação	Significado
1 - Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa e / ou qualitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
2 - De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de controle do Setor / GHE e / ou realizar avaliação criteriosa dos riscos qualitativos e quantitativos presentes no ambiente para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
3 - Preferencial	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE quando for o caso.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gestor / gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa e / ou realizar avaliação criteriosa dos riscos qualitativo do Setor / GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.



7 - Reconhecimento e Análise de Riscos

INVENTÁRIO DE RISCOS					
Setor	Câmara Municipal de Vereadores	Qtde de Funcionários	1		
CBO Cargo	0024-10 Assessor Jurídico	Função	Assessor Jurídico		
Descrição das atividades	Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a exame pela Mesa Diretora, pelo Presidente da Câmara, pelos Vereadores e Comissões, emitindo pareceres; assinar em conjunto da Mesa Diretora projetos de lei do legislativo, resoluções e decretos; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas e providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; examinar, sob aspecto jurídico os atos praticados nas secretarias e autarquias municipais, sempre que lhe for formalmente solicitado.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Exposição verificada no ambiente de trabalho, oscilante durante o dia.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p>Sugestões: Manter os equipamentos em ótimo funcionamento, bem como treinar os colaboradores quanto a prevenção de incêndio e o uso adequado dos equipamentos de combate.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Sim</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente
EPC(s)						
Recomendados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
Utilizados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Ordem de Serviço					
Implementadas	N.A.					
CONCLUSÕES						
GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos						



INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Câmara Municipal de Vereadores	Qtde de Funcionários	1
CBO Cargo	0012-10 Diretor Geral	Função	Diretor Geral
Descrição das atividades	<p>Exercer o poder hierárquico sobre os demais funcionários do Poder Legislativo; determinar a execução dos serviços administrativos e de assessoramento no processo legislativo; realizar ou determinar o controle da efetividade dos funcionários do Poder Legislativo; receber autoridades; determinar e fiscalizar a execução das atividades administrativas; transmitir determinações do Presidente aos demais funcionários; realizar atendimento ao público; indicar alterações na estrutura administrativa; autorizar a realização de serviços extraordinários; estabelecer medidas para o bom funcionamento dos serviços do Poder Legislativo; assessorar os Vereadores, no âmbito das comissões; assessorar os Vereadores na relação de proposições e pronunciamentos; reunir e organizar legislação e documentos de interesse dos parlamentares; registrar e controlar as audiências, visitas e reuniões dos Vereadores; preparar sinopse das matérias de interesse dos Vereadores publicadas nos órgãos de imprensa.</p>		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Exposição verificada no ambiente de trabalho, oscilante durante o dia.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p>Sugestões: Manter os equipamentos em ótimo funcionamento, bem como treinar os colaboradores quanto a prevenção de incêndio e o uso adequado dos equipamentos de combate.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Sim</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente
EPC(s)						
Recomendados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
Utilizados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Ordem de Serviço					
Implementadas	N.A.					
CONCLUSÕES						
GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos						



INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Câmara Municipal de Vereadores	Qtde de Funcionários	0
CBO Cargo	4110-10 Oficial Legislativo I	Função	Oficial Legislativo I
Descrição das atividades	<p>ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento ao público, fornecendo informações mediante autorização de superior; orientar a circulação interna de processos e de outros expedientes; auxiliar na procura e no arquivamento de processos e expedientes em geral; auxiliar no recebimento e armazenamento de material; auxiliar na elaboração de atos oriundos das decisões em plenário; substituir funcionários em situações de emergência e em caráter temporário, mediante designação do Presidente; auxiliar nas atividades relativas a eventos e solenidades conforme solicitação ou designação superior; examinar processos relativos à área de pessoal; elaborar a folha de pagamento; elaborar a ficha individual dos servidores; efetuar os descontos legais; atestar a autenticidade dos documentos expedidos pelo Departamento de Pessoal; efetuar os descontos correspondentes à ausência dos servidores e Vereadores; solicitar dos servidores documentos necessários à elaboração da ficha individual.</p>		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Exposição verificada no ambiente de trabalho, oscilante durante o dia.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p>Sugestões: Manter os equipamentos em ótimo funcionamento, bem como treinar os colaboradores quanto a prevenção de incêndio e o uso adequado dos equipamentos de combate.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Sim</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente
EPC(s)						
Recomendados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
Utilizados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Ordem de Serviço					
Implementadas	N.A.					
CONCLUSÕES						
GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos						



INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Câmara Municipal de Vereadores	Qtde de Funcionários	0
CBO Cargo	4110-10 Oficial Legislativo II	Função	Oficial Legislativo II
Descrição das atividades	Atribuições: Auxiliar no serviço de Contabilidade do Poder Legislativo/Poder Executivo; prestar assessoramento à autoridade do Poder Legislativo, em assuntos de sua competência e na prestação de contas do Poder Legislativo; realizar empenhos, quitações e o pagamento em suas datas de vencimento; auxiliar no controle da execução orçamentária do Poder Legislativo; executar outras tarefas afins, além de encaminhar à Mesa Diretora elementos solicitados para atividades a ela inerentes.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Exposição verificada no ambiente de trabalho, oscilante durante o dia.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p>Sugestões: Manter os equipamentos em ótimo funcionamento, bem como treinar os colaboradores quanto a prevenção de incêndio e o uso adequado dos equipamentos de combate.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Sim</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente
EPC(s)						
Recomendados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
Utilizados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Ordem de Serviço					
Implementadas	N.A.					
CONCLUSÕES						
GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos						



INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Câmara Municipal de Vereadores	Qtde de Funcionários	1
CBO Cargo	0051-43 Serviços Diversos	Função	Serviços Diversos
Descrição das atividades	Auxiliar na recepção; promover trabalhos de limpeza das dependências da Câmara Municipal; remover lixos e detritos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações, sanitários e outros; lavar e encerrar assoalhos; preparar e servir café, chá e outras bebidas; executar limpeza e conservação dos móveis e utensílios; zelar pela guarda e conservação dos materiais utilizados; controlar e solicitar a aquisição de produtos de limpeza ou materiais necessários à execução do serviço; e executar outras tarefas correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Químico	Agente	Domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	Produtos de limpeza.		Perigo(s)	Exposição a agentes químicos.	
Fontes Geradoras	Produtos comuns de limpeza	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p>Descrição: Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p>Sugestões: Uso dos EPI,s recomendados; Acompanhamento médico através dos exames do PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Provável	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante



Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros.		Perigo(s)	Vírus, fungos, bactérias e etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de sanitários	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p>Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p>Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
				2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Exposição verificada no ambiente de trabalho, oscilante durante o dia.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza do piso.		Perigo(s)	Piso escorregadio.	
Fontes Geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p>Descrição: Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios.</p> <p>Sugestões: Reformas, readequamento. Atender as recomendações do PPRA.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado	
				2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p>Sugestões: Manter os equipamentos em ótimo funcionamento, bem como treinar os colaboradores quanto a prevenção de incêndio e o uso adequado dos equipamentos de combate.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.3 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente



EPI(s)	
Recomendados	Luva para proteção contra agentes químicos, Bota de cano longo.
Utilizados	Luva para proteção contra agentes químicos, Bota de cano longo.
CAs Utilizados	17164, 39764.
EPC(s)	
Recomendados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.
Utilizados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. Administrativas - Ordem de Serviço Administrativas - Registro de entrega de EPI Preventivas - Treinamento
Implementadas	Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.
CONCLUSÕES	
GFIP: 01 - Existência de agentes nocivos, atualmente neutralizados/atenuados com devido uso de medidas de proteção.	



INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Câmara Municipal de Vereadores	Qtde de Funcionários	8
CBO Cargo	0011-11 Vereador	Função	Vereador
Descrição das atividades	Estudam as matérias previstas nas constituições federal e estaduais e deliberam sobre as mesmas; elaboram regimentos e discutem e votam o orçamento; dispõem sobre diversas matérias de competência da união, estados e municípios, como: tributos, arrecadação, distribuição de rendas, orçamentos, créditos, dívidas públicas, planos de desenvolvimento, criação de cargos públicos, limites territoriais e organização administrativa e judiciária; dispõem sobre matérias de interesse nacional, bem como tratados e outros assuntos internacionais.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Exposição verificada no ambiente de trabalho, oscilante durante o dia.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p>Sugestões: Manter os equipamentos em ótimo funcionamento, bem como treinar os colaboradores quanto a prevenção de incêndio e o uso adequado dos equipamentos de combate.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Sim</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente
EPC(s)						
Recomendados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
Utilizados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Ordem de Serviço					
Implementadas	N.A.					
CONCLUSÕES						
GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos						



INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Câmara Municipal de Vereadores	Qtde de Funcionários	1
CBO Cargo	0011-11 Vereadora	Função	Vereadora
Descrição das atividades	Estudam as matérias previstas nas constituições federal e estaduais e deliberam sobre as mesmas; elaboram regimentos e discutem e votam o orçamento; dispõem sobre diversas matérias de competência da união, estados e municípios, como: tributos, arrecadação, distribuição de rendas, orçamentos, créditos, dívidas públicas, planos de desenvolvimento, criação de cargos públicos, limites territoriais e organização administrativa e judiciária; dispõem sobre matérias de interesse nacional, bem como tratados e outros assuntos internacionais.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Exposição verificada no ambiente de trabalho, oscilante durante o dia.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Atividade(s)/Processo(s)	N.A.		Perigo(s)	Não apresenta perigo nestas condições.	
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p>Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p>Sugestões: Manter os equipamentos em ótimo funcionamento, bem como treinar os colaboradores quanto a prevenção de incêndio e o uso adequado dos equipamentos de combate.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Sim</p> <p>Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente
EPC(s)						
Recomendados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
Utilizados	Extintor de incêndio, Iluminação de Emergência, Sinalização de saída de emergência.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Ordem de Serviço					
Implementadas	N.A.					
CONCLUSÕES						
GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos						



8 - Encerramento

Este Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT foi elaborado em 16/03/2024, por Rogério Camargo Adiers, após solicitação da Câmara de Vereadores de Quevedos , está composto por 35 páginas.

Quevedos - RS, 16 de março de 2024

ROGÉRIO CAMARGO ADIERS
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 76894-RS

9 - Anexos

Laboratório de calibração
INSTRUBRAS
Lab

**CERTIFICADO
DE CALIBRAÇÃO**

Nº 36.490-2023

DADOS DO CLIENTE:

Nome: Conplan Segurança e Saúde Ltda.
Endereço: Avenida Maua, 1377 - Centro - Ibirubá/RS

DADOS DO INSTRUMENTO CALIBRADO:

Descrição: Dosímetro de Ruído
Fabricante: Inlite
Modelo: DosePro
Data de Calibração: 27/10/2023
Data de Emissão: 27/10/2023

Nº Série: 22051303901A
Tag: ----
Nº OS: 3802
Procedimento de Calibração: Pt-03-rev.00

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 25°C ± 3°C **Umidade Relativa Ar:** entre 35% e 70%

RASTREABILIDADE:

Identif.	Nº. Cert.	Emitente	Validade
Calibrador de nível sonoro	A0347/2022	RBC CAL 0024	jun/24
Termohigrômetro digital	5611/22	RBC CAL 0455	ago/24

RESULTADO DA CALIBRAÇÃO:

Pressão Sonora (dB)				
VR	VI	EI	± U db	K
94,00	94,00	0,00	1,00	2,0
114,00	113,90	-0,10	1,00	2,0

NOTAS:

- VR:** Valor Convencional, valor correspondente ao padrão utilizado.
VI: Valores de Indicação, resultado obtido da média aritmética na unidade da grandeza correspondente ao instrumento sob calibração.
EI: Erro de Indicação, (VI - VR).
U: A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, que para uma distribuição t-Student correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Os resultados deste certificado refere-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibração específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- Este certificado não tem valor para fins de metrologia legal e se limita exclusivamente ao instrumento calibrado.
- Os resultados são válidos somente para o estado do instrumento no momento da calibração.



Assinado de forma digital por DAIANE TRINDADE COSTA:00087748037
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR CNB CF, cn=DAIANE TRINDADE COSTA:00087748037

Signatário Autorizado

Página 1/1

Fone: (51) 3078-1318 / (51) 3078-3001
E-commerce: www.instrubras.com.br
E-mail: calibracao@instrubras.com.br

Razão Social: Instrubras Instrumentos de Medição Ltda.
Cnpj: 22.234.759/0001-71
Rua Bento Gonçalves, 451, Sala 302, Bairro São Sebastião,
Esteio / RS, Cep: 93265-350

Conplan Segurança e Saúde Ltda
Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS
Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

